

# Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



Algemeen	
<b>Project:</b>	Tramvervoersysteem Uithoflijn
<b>Initiatiefnemer:</b>	Projectorganisatie Uithoflijn
<b>VTW nr.:</b>	052
<b>VTW nr (extern):</b>	
<b>Werknaam:</b>	Verlichting toegangen onderstations
<b>Inhoudelijk behandelaar OG</b>	
<b>Inhoudelijk behandelaar ON</b>	
<b>Status</b>	definitief
<b>Type wijziging</b>	wijziging t.o.v. contract
<b>Tracédeel</b>	Tracé Uithoflijn

Betreft contractartikel		
Kenmerk	Titel	Titel/nr/pagina
1032	C11.1b OVS Tractie en Energievoorziening	

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging)
In het DO van Opdrachtnemer is geconstateerd dat bij de onderstations elke deur in de schil voorzien was van verlichting. Ter verduidelijking hierover deze VTW, die het aantal benodigde verlichtingspunten definieert.

Betreft contracteis					
ID	Titel	Tekst	Type	ID	Fysiek object

Voorstel eistekst		
Voorstel eistekst	Datum ingediend	Eis
Enkel de toegangsdeuren van LS en HS ruimtes van de onderstations dienen voorzien te zijn van buitenverlichting boven de deuren, naast voorzieningen benodigd vanwege nooduitgangen/vluchtdeuren. De deuren van inkoop- en traforuimtes worden niet voorzien van verlichting.	2015-10-20	


Beschrijving wijziging

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test			
Discipline	Omschrijving	Paraaf	Datum

Financieel	
<b>Bedrag:</b>	n.v.t.
<b>Specificatie:</b>	n.v.t.
<b>Betaling</b>	n.v.t.
<b>Ingang per</b>	

Toegevoegde documenten/bijlagen		
Kenmerk	Titel	Revisiecode

Is akkoord door opdrachtnemer?		
Naam	Paraaf	Datum
[REDACTED]	[REDACTED]	21-01-2016

Opdrachtgever		
Naam	Paraaf	Datum
Eland		2-2-2016

